



Laboratoire d'analyses médicales à Macon 71



Les photographies sont la propriété de l'entreprise CEM, reproduction interdite

- *Charpente Ossature bois et bardage bois*
- *Montant des travaux : 134 856 € HT*
- *Maitre d'ouvrage: Conseil départemental de Saône et Loire*
- *Maitre d'œuvre: Architectes CBXS—69 009 Lyon*
- *Date de réalisation : 2018*

Sarl CEM, 30, Rue des Mardors, 21560 Couternon

Dossier référence : **CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE**
5566 21.09.18

Date du rapport : **10/10/2018**

Date de la visite : **21/09/2018**

MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;

Méthode de mesurage :	3 (Q4PA-SURF)
Date de mesurage :	21/09/2018
Objectif visé :	Autre
Résultat :	0,82 m³/h.m²



Adresse du bien :	Bâtiment rue de Lingendes LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES 71026 MÂCON CEDEX
Client :	CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE rue de Lingendes Hôtel du département 71026 MÂCON CEDEX

DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS